



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. 450-71-73

Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Самсониевская, д. 9, каб. 01

27 октября 2016 г.

16 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-21-244

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Усова Дмитрия Федоровича от 20 сентября 2016 года № 2-21-244 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты отдельно стоящего здания школы по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д.1/7, лит. А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 429 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева (ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева); юридический адрес: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д.1/7, лит. А (ИНН: 7823005293);

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 03 » октября 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 14 » октября 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 27 » октября 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 3 » дня (ей) (« 3 » часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Михайлов А.И. Директор школы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11 часов «00» минут «03» октября 2016 г.

Михайлов

(подпись)

Разъяснено положение статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Михайлов

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зайцева Людмила Сергеевна- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Лаврук Н.А. директор ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. Малофеева
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Дегтярева, д.1/7, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не предоставлялось

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград, в вент. камере на 2-м этаже корпуса Д, не установлены противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.11 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	Директор ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. Малофеева Лаврук Н.А.
2	В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград, на техническом этаже корпуса Д, не установлены	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22	Директор ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. Мало-

	противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости.	июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.11 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	феева Лаврук Н.А.
3	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов вентиляции, в коридоре на 2-м этаже корпуса А, менее EI 30	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.23 СП СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».	Директор ГООУ Школа № 429 им. М.Ю. Мало- феева Лаврук Н.А.
4	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов вентиляции, в коридоре на 3-м этаже корпуса А, менее EI 30	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.23 СП СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».	Директор ГООУ Школа № 429 им. М.Ю. Мало- феева Лаврук Н.А.
5	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов вентиляции, в коридоре на 4-м этаже корпуса А, менее EI 30	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.23 СП СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».	Директор ГООУ Школа № 429 им. М.Ю. Мало- феева Лаврук Н.А.
6	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов вентиляции, в переходе между корпусами Д и В, менее EI 30	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.23 СП СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».	Директор ГООУ Школа № 429 им. М.Ю. Мало- феева Лаврук Н.А.

На объекте ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева с руководителями проверяемого объекта защиты и лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности проведены дополнительные противопожарные инструктажи и вручены памятки о мерах пожарной безопасности, а также проведены тренировочные занятия по отработке действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснение директора ГОУ ШКОЛА № 429 им. М.Ю. Малофеева Лаврук Н.А.;
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: выдавалось № 2-21- 244/1/1 от 27.10.2016;
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Устав, свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство на земельный участок, копия технического паспорта, поэтажные планы, приказ «О кадрах» № 213, акт по техническому обслуживанию АПС, ЦАСПИ, приказ № 156, 157, 184 « О назначении ответственного за ПБ», инструкция должностным лицам ответственным за ПБ, сертификаты по ПБ на напольное покрытие, протокол по испытанию противопожарных лестниц (8 шт.), акт перезарядки огнетушителей № 024, акт контроля качества проведения работ по тех. обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты, акт № 210 на периодическую очистку и проверку вентиляционных каналов и шахт от 19.04.2016 года, копия ПТМ, сертификаты соответствия на огнетушители, акт выполненных огнезащитных работ(сценическая коробка), сертификаты соответствия (двери противопожарные), копия договора на перезарядку огнетушителей, копия договора по испытанию противопожарных лестниц.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зайцева Людмила Сергеевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“24” 10 2016

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а).

Лаврун О.А. директор ГОУ ИСЭОП № 465 им. П.П. Мелодеев

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

его уполномоченного представителя)

“24” 10 2016 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)